



POLKOWICKI ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

ul. Fabryczna 16
59-170 Przemków
e-mail: biuro@pzdp.pl



centrala telefoniczna:
76/ 831-94-74
strona:
www.bip.pzdp.pl



Przemków, dnia 08 marca 2019 r.

PZDP.254.1.2019

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy postępowania: **Przebudowa drogi powiatowej nr 1138D w m. Jędrzychów, w zakresie II etapu zadania obejmującego budowę chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający – Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że w nawiązaniu do ogłoszonego postępowania na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1138D w m. Jędrzychów, w zakresie II etapu zadania obejmującego budowę chodnika wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni” zostało złożone zapytanie. Poniżej Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przykanalików pod jezdnią metodą wykopu otwartego (połówkowe zajęcie jezdni)?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na ułożenie przykanalików metodą wykopu otwartego pod warunkiem zastosowania minimalnego przykrycia - naziomu oraz sztywności obwodowej rur (zastosowanie rury PCV grubościenniej, o takiej samej średnicy jak w projekcie). W przypadku wykopu otwartego nawierzchnię należy odtworzyć jak dla poszerzenia jezdni, tj.:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 5cm,
- wiązanie między warstwowe z emulsji asfaltowej szybko rozpadowej K1 – 60 o zużyciu 0,5 kg/m²,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – 5 cm,
- wiązanie między warstwowe z emulsji asfaltowej szybko rozpadowej K1 – 60 o zużyciu 1,0 kg/m²,
- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 – 20 cm po zagęszczeniu
- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa (materiał z dowozu) – 15 cm po zagęszczeniu.

Równocześnie Zamawiający przypomina, że zatwierdzony projekt organizacji ruchu nie przewiduje połówkowego zamykania jezdni. Wykonawca więc musi na własny koszt opracować, zatwierdzić i wdrożyć inne rozwiązania dotyczące zabezpieczenia prac (wprowadzić zmiany do zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu).

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

DYREKTOR
Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych

Adam Mielniczuk